

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
CA SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION
12 rue de la Mare-à-Jouy
27120 DOUAINS

Evreux, le 24 juillet 2024

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Prélèvement	00167362	Prélevé le :	mercredi 10 juillet 2024 à 10h30
Unité de gestion	SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (UGE 0036)	par :	AUTRE AGENT LABORATOIRE
Installation	STE GENEVIEVE LES GASNY (TTP 000511)	Type visite :	AU
Point de surveillance	STATION DE STE GENEVIEVE LES GASNY (P 0000000492)	Type d'eau :	T1
Commune	SAINTE-GENEVIEVE-LES-GASNY	Motif :	suivi renforcé
Localisation exacte	ROBINET SORTIE STATION		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	13,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	634 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	6,9 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,58 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,65 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST	Code SISE de l'analyse : 00170502	Référence laboratoire : U24.5485-1-1
MÉTABOLITES PERTINENTS		
Chlorothalonil R417888	<0,020 µg/L	0,10
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE		
Terbutylazine métabolite LM6	<0,020 µg/L	0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L	0,10
MÉTABOLITES NON PERTINENTS		
Chlorothalonil R471811	0,136 µg/L	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00167362)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA